



Obs:

- Gavetas com corrediças telescópicas;
- Móvel em MDF 15 mm com tampos em 20 mm.
- Rodapé em mármore ou granito;
- Cores e materiais definir com a Secretaria de Saúde conforme padronização da Unidade de Saúde;
- Consultar a Secretaria de saúde para conferência antes da fixação do móvel.

- As medidas deverão ser conferidas no local antes da execução do móvel.
- Base para CPU e estabilizados em dimensão adequada para acomodação dos equipamento.

