ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1° do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 08/07/2026.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE9466000012A		
Nome da Edificação: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRIANÇA SORRISO		
Nome Fantasia: CRECHE		
Logradouro público: RUA VALDEMAR STIELER		**Nº:** 170
Bairro: CENTRO	**Município:** TIGRINHOS/SC	**CEP:** 89875-000
Complemento:	**LAT/LONG:** (-26.689290960582,-53.158416566482)	
Referência: ACADEMIA DE SAÚDE	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICÍPIO DE TIGRINHOS	01.566.620/0001-55
2	M. D. T.	***844969**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A9466000114A	**Característica de:** Alta Complexidade	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 1.157,38 (m²)	**Área total dos blocos da solicitação:** 1.157,38 (m²)	
Área ampliada/nova: 391,56 (m²)	**Área alterada:** 765,82 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)
Nome Solicitante: C. V. T. N.	**CPF/CNPJ:** ***.723.399-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 07/07/2026	**Quantidade de anexos:** 14	**Risco do processo:** Risco IV

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Acesso de viaturas	(x) Alarme de incêndio	(x) Brigada de incêndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento	(x) Instalações de gás combustível (GLP & GN)	(x) Instalações elétricas
(x) Iluminação de emergência	(x) Proteção por extintores	(x) Proteção Estrutural (TRRF)
(x) Saídas de emergência	(x) SAL - Sinalização para abandono de local	(x) Sistema hidráulico preventivo

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRIANÇA SORRISO (92127)

Área da solicitação: 1.157,38 (m2)	**Área do Bloco:** 1.157,38 (m2)	**Área aprovada:** 1.157,38 (m2)	
Área ampliada/nova: 391,56 (m²)	**Área alterada:** 765,82 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** 1.157,38 (m)	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação:** RECENTE	**Lotação Máxima:** 255
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Sem escada	**Quantidade de Glp:** 26,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Não simplificado

Resumo do enquadramento simplificado (9743293): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m². Ocupações e destinações em NÃO CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1, ou não foi possível definir limites de lotação entre as ocupações do grupo F e demais ocupações, portanto será no mínimo risco IV.

Responsável técnico: Clarice Vanete Tumelero Niedermaier	**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC0001396521, SC139.652-1

OCUPAÇÕES							
NR	**Ocupação**	**Destinação**	**Altura da ocupação (m)**	**Lotação**	**Área (m²)**	**Área Comum (m²)**	**Área Solicitada (m²)**
1	E-5 [Educacional e cultura física] Pré-escola	Creches	0,00	255,00	1.157,38	325,00	1.157,38

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[AVtr] - Acesso de viaturas	[AI] - Alarme de incêndio
[BI] - Brigada de incêndio	[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[IEL] - Instalações elétricas
[IE] - Iluminação de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)	[SE] - Saídas de emergência
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SHP] - Sistema hidráulico preventivo

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Edificação passou por ampliação de área, deste modo, será procedido com adequação geral do PPCI. ATENÇÃO SENHOR ANALISTA, OS ARQUIVOS QUE AINDA SE ENCONTRAM NO PROCESSO DESTA EDIFICAÇÃO SÃO ANTIGOS E COM APROVAÇÃO NA ÉPOCA, ACREDITO SER ESTE O MOTIVO DA CONSIDERAÇÃO "CROQUI" NA SUA ANÁLISE, DESTE MODO, PARA NÃO HAVER CONFUSÃO, REMOVI TODOS OS ARQUIVOS ANTIGOS E MANTIVE SOMENTE OS NOVOS, TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS ADEQUANDO A EDIFICAÇÃO COMO UM TODO COM TODOS OS SISTEMAS QUE ENTENDEMOS NECESSÁRIOS CONFORME AS INs.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

CBMSC, 08/07/2026

Assinatura Eletrônica

ALCEMIR Schafaschek - 2º Sargento

NOME

CBMSC, 08/07/2026

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **ea7c7f6b52c1892f76574c7a8371b13a91c5dd71**